Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zakopanem

Komunikat o jakości wody do spożycia w obiekcie Mała Gastronomia – Taras Widokowy, ul. Droga Stanisława Zubka koło nr 1.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje odbiorców wody do spożycia w obiekcie Mała Gastronomia – Taras Widokowy, ul. Droga Stanisława Zubka koło nr 1, że w dniu 12 października 2026 roku, w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami:

- ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C – powyżej 300 jtk/1ml (wartość parametryczna: 200 jtk/1ml w kranie konsumenta)

w wodzie pitnej podjął decyzję o stwierdzeniu niezgodności z wartością parametryczną jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu lokalnym zaopatrującym w wodę do spożycia obiekt Mała Gastronomia – Taras Widokowy, ul. Droga Stanisława Zubka koło nr 1.

Woda może być czasowo wykorzystywana do spożycia przez ludzi wyłącznie po uprzednim przegotowaniu przez co najmniej 2 minuty. Przegotowania wymaga też woda do: mycia spożywanych na surowo warzyw i owoców, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zakopanem
mgr Beata Trojańska

Pismo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem
ul. Chramcówki 19a
34-500 Zakopane
+48 18 20 68 697
psse.zakopane@sanepid.gov.pl
e-Doręczenia: AE:PL-39332-81569-HCUJT-18